


विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड  
विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)  
वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारंकित प्रश्न संख्या :- 234  
दिनांक :- 11.08.2017  
प्रश्नकर्ता का नाम :- सुश्री भावना गौड, विधायक

क्या जल मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में अभी भी पेयजल का अभाव है;	जी हाँ।
(ख)	यदि हाँ, तो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा पेयजल की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उपलब्ध जल के समूचित वितरण के लिए इस क्षेत्र के सभी यू.जी.आर की हाईड्रोलिक मॉडलिंग कराने की परियोजना के लिए कन्सलटेंट नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रस्तावित है।
(ग)	क्या यह सत्य है कि जिन स्थानों पर पाईप-लाइनों में पिछले दो सालों से साफ पानी आ रहा था, वहां पिछले 4 महीने से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है;	अंतिम छोर वाले कुछ स्थानों पर निजी बूस्टर पम्प द्वारा नान सप्लाई आवर में पानी खिंचने के कारण कई बार गंदे पानी की शिकायतें आती हैं, जिन्हे क्षतिग्रस्त फेरुल कनेक्शन को ढूढकर बदल दिया जाता है।
(घ)	यदि हाँ, तो इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?	पुरानी व क्षतिग्रस्त पाईप लाइनों को चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है तथा जहाँ कहीं गंदे पानी की शिकायत आती है। उस क्षेत्र में क्षतिग्रस्त फेरुल कनेक्शनों को ढूढकर ठीक करा दिया जाता है।

  
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)  
निदेशक (प्र. एवं का.)  
Director (A & P)  
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सभागार  
D. J. B., Govt. of NCT of Delhi