

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)
वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 239

दिनांक :- 11.08.2017

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री नितिन त्यागी, विधायक

क्या जल मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	भागीरथी प्लांट से ग्रेटर कैलाश मेन तक पानी की लाईनें कब विछाई गयी थी;	ग्रेटर कैलाश मेन भागीरथी प्लांट से सन 1984 में बिछाई गई ।
(ख)	इस लाईन के लिए इस्तेमाल की गयी पाईपों की उम्र कितनी है;	इस लाईन के लिए इस्तेमाल की गई पाईपों की उम्र लगभग 30 साल की है ।
(ग)	ड्रेनेज/लीकेज के कारण होने वाले पानी के नुकसान को जानने की क्या प्रक्रिया है; और	ये पाईप लाईन पानी की प्रेशर लाईन होती है जो कि लिकेज होने के बाद धरती की स्तह पर पानी की लिकेज दिखाई देती है और जिनके लिये क्षेत्र के कर्मचारी लाईन की निगरानी करते है लिकेज का नुकसान वाटर आडिट करने के बाद पता चलता है ।
(घ)	पानी के नुकसान को टालने के लिए इन लाईनों को कब तक बदल दिया जाएगा?	भागीरथी जल संयंत्र से निकलने वाली तीन मुख्य लाइनों को बदलने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्रांकलन अनुमोदित कर दिया गया है । इसकी तीन बार निविदाएं निकाली गई हैं, परन्तु निविदाओं में अपर्याप्त प्रतिक्रियाओं के चलते अभी तक यह कार्य आवंटित नहीं किया जा सका है । इसको उचित बदलाव के लिए दुबारा परामर्शदाता को भेजा गया है ताकि पुनः निविदाये मंगा कर कार्य शीघ्र शुरू कराया जा सके ।

Nitin

निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)

निदेशक (प्र. एवं का.)

Director (A & P)

दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार

D. J. B., Govt. of NCT of Delhi