

विभाग का नाम :- ऊर्जा विभाग
विभाग का पता :- आठवां तल, बी विंग, दिल्ली सचिवालय


तारांकित प्रश्न संख्या-10

दिनांक :- 06.06.2018

प्रश्नकर्ता सुश्री अलका लांबा,

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
क) चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र में शोर्ट सर्किट के कारण बार बार आग लगने की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;	<p>चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र दो वितरण कंपनियों अर्थात् बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के अंतर्गत आता है।</p> <p>बीवाईपीएल द्वारा सूचित किया गया है कि उनके लाईसेंसिंग क्षेत्र में कम्पनी के तारों के शोर्ट सर्किट की वजह से आग नहीं लगती अपितु उपभोक्ताओं के घरों की वायरिंग अथवा अन्य किसी वजह से ही आग लगने की दुर्घटनाएँ होती है।</p> <p>टीपीडीडीएल द्वारा सूचित किया गया है कि उनके क्षेत्र में शोर्ट सर्किट की दुर्घटनाएँ बहुत कम हैं और इस प्रकार की घटनाएँ रोकने के लिए समय समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि</p> <ol style="list-style-type: none">1. डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं किये जाते हैं।2. LT फीडर ओवरलोड नहीं किये जाते हैं और समय समय पर लोड बैलेंसिंग भी किया जाता है।3. डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस पोल माउंटेड लगाए जाते हैं।4. लूस जॉइंट्स अथवा लूस कनेक्शंस की मेंटेनेंस लगातार की जाती है।
ख) चांदनी चौक विधान सभा क्षेत्र में कितने ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और कितने लगाये जाने का प्रस्ताव है;	<p>बीवाईपीएल द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में 170 LT ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और 17 नये LT ट्रांसफार्मर लगाये जाने का प्रस्ताव है।</p> <p>टीपीडीडीएल द्वारा सूचित किया गया है कि वर्तमान में LT 247 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं तथा नये ट्रांसफार्मर आवश्यकतानुसार लगाये जाते हैं।</p>
ग) क्या सरकार का चांदनी चौक व जामा मस्जिद वार्डों में सिर के ऊपर से जा रही बिजली की तारों को हटाकर उन्हें जमीन के अन्दर बिछाने का कोई प्रस्ताव है;	उर्जा विभाग में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।
घ) यदि हाँ तो उसका विवरण क्या है;	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।


Varsha Joshi
Secretary (Power)

	प्रश्न	उत्तर
ड)	क्या सरकार के पास संकरी गलियां में जहां बिजली के खम्बें लगाना संभव नहीं है, वहां स्ट्रीट लाइट लगाने हेतु कोई समाधान है; और	जी नहीं।
च)	चांदनी चौक विधान सभा में एनडीपीएल व बीएसईएस के पास बिजली के नये कनेक्शनों के कितने आवेदन लंबित हैं?	चांदनी चौक विधान सभा में बीवाईपीएल द्वारा सूचित किया गया है कि बिजली के नये कनेक्शनों के 131 आवेदन लंबित है। एनडीपीएल जिसका नाम अब टीपीडीडीएल हो गया है, द्वारा सूचित किया गया है कि बिजली के नये कनेक्शनों के 26 आवेदन लंबित है।

(वर्षा जोशी)
सचिव (ऊर्जा)

Varsha Joshi
Secretary (Power)