

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/ Monsoon-2019/ **St. 02/CM-01**
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated 21.08.2019

To

Shri Mahendra Gupta
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Starred Question No. 02 due for
22.08.2019 asked by Shri Girish Soni, MLA.**

Sir,

Please refer to letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/V.S./QB/2144 dated 13.08.2019 received from Dy. Secretary (QB), Delhi Vidhan Sabha, Delhi Secretariat, Delhi on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with due approval of the competent authority.

Encl: As above.


(Paras Ram)

Director (Admn.& Personnel)

Tel. No. 23544794(O)

Email-id :- djbdirector@gmail.com

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

तारांकित प्रश्न संख्या :- 02

दिनांक :-22.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री गिरीश सोनी, विधायक

क्या मा. मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि मादीपुर विधानसभा क्षेत्र में सीवरलाइनें बहुत पुरानी हैं;	मादीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में सीवर लाइनें लगभग 35 साल पुरानी है।
(ख)	क्या विभाग का नई सीवर लाइनें डालने का कोई प्रस्ताव है ;	<u>ख), ग), घ) :-</u> नहीं । लेकिन पुरानी लाइनों को
(ग)	यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा; और	आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से बदला जा रहा है।
(घ)	इस प्रस्ताव के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का संपूर्ण ब्यौरा?	

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi