

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/ Monsoon-2019/ **Unst. 72/CM-28**
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated .08.2019

To

Shri Mahendra Gupta
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Un-starred Question No. 72 due for
22.08.2019 asked by Shri Adarsh Shastri, MLA.**

Sir,

Please refer to letter No. F-11(B-1)VI/2015-20/V.S./QB/2144 dated 13.08.2019 received from Dy. Secretary (QB), Delhi Vidhan Sabha, Delhi Secretariat, Delhi on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with due approval of the competent authority.

Encl: As above.


(Paras Ram)

Director (Admn.& Personnel)

Tel. No. 23544794(O)

Email-id :- djbdirector@gmail.com

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 72

दिनांक :- 22.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री आदर्श शास्त्री, विधायक

क्या मा. मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जगदम्बा विहार, शिवपुरी, मदनपुरी, गीतांजली पार्क एवं अन्य कॉलोनी के बड़े हिस्सों में पानी की आपूर्ति नहीं कर पा रही है;	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत जगदम्बा विहार, शिवपुरी, मदनपुरी, गीतांजली पार्क में पानी की सप्लाई कमांड टैंक -1 (C. T. - 1) द्वारा करती है। परन्तु अखिरी छोर में कुछ जगहों पर पानी का कम दबाव होने के कारण पानी नहीं पहुच पाता, वहाँ पानी की सप्लाई टैंकरों द्वारा की जाती है।
(ख)	यदि हाँ, तो उसका कारण क्या है तथा विभाग द्वारा इसके समाधान हेतु अब तक क्या प्रयास किए गए हैं एवं भविष्य में क्या योजना प्रस्तावित है;	कमांड टैंक -1 (C. T. - 1) से पानी की उपलब्धता कम है उसके लिए 400 एम,एम, की लाइन नसीरपुर रोड पर नीची करनी थी लेकिन पब्लिक ने कई बार कार्य में रूकावट पैदा कर दी।
(ग)	क्या यह भी सत्य है कि पिछले एक वर्ष से नसीरपुर रोड पर 400 एम.एम. की डाइमीटर वाली मेन लाईन पर काम करने हेतु पुलिस प्रशासन की सहयोग की मांग करती रही है;	जी हाँ।

	यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है;	इस सम्बन्ध में दिल्ली जल बोर्ड द्वारा समय समय पर कई पत्र लिखे जा चुके हैं उनका विवरण इस प्रकार है :- 1.DJB/EE(SW)I/951dt 27.6.18 2.DJB/EE(SW)I/1060dt7.6.18 3.DJB/EE(SW)I/1182t20.7.18 4.DJB/EE(SW)I/1396dt21.8..18 5.DJB/EE(SW)I/1492dt28.8.18 6.DJB/EE(SW)I/1686dt4.9.18 7.DJB/EE(SW)I/2831dt28.11.18 8.DJB/EE(SW)I/485d19.6.19 9.DJB/EE(SW)I/712dt12.7.19
ड़)	क्या यह भी सत्य है कि गीतांजलि पार्क गली नंबर 6 के पास एक टी जोड़ देने से बड़े क्षेत्र में पानी की आपूर्ति संभव है;	<u>ड़) एवं च):-</u> गीतांजलि पार्क गली नंबर 6 के पास टी जोड़ने से पानी की आपूर्ति संभव नहीं है।
च)	यदि हां तो इस संबंध में विभाग ने क्या प्रयास किए हैं; और	
छ)	यदि नहीं, तो विभाग द्वारा इस संबंध में संभावना तलाशने हेतु की गई किसी कार्रवाई का विवरण क्या है ?	दिल्ली जल बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र में पानी की संभावना बढ़ाने के लिए 600 एम.एम. कैलाशपुरी रोड़ पर लाईन नीची करने का प्रावधान है। बड़ी लाइनों में सलूस वाल्व लगाकर उपलब्ध पानी को विनियमित करना । हाईड्रोलिक माडलिंग द्वारा वितरण प्रणाली का आकलन करके उचित कार्यवाही करना ।

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)

पारस राम / PARAS RAM
निदेशक (प्रशा. एवं कार्मिक)
Director (A&P)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi