

VIDHAN SABHA MATTER

**GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
5TH LEVEL "B" WING
DELHI SECRETARIAT: NEW DELHI-110002**

F.No.11(66)/PWD-II/V.S.Q/St.Q.No.55/2019/11013-14 Date- 22/08/19

To,

The Dy. Secretary,
Question Branch,
Delhi Legislative Assembly,
Question Branch, Old Secretariat,
New Delhi-110054.

**Sub:- Reply of Legislative Assembly (Starred) Question No. 55 raised by
Sh. Ajesh Yadav, Hon'ble MLA for dated 26.08.2019.**

Sir,

Kindly refer to your letter No.F.11(B-1)VI/2015-20/VSS/Question Branch/2323 dated-16.08.2019 on the subject cited above. In this regard, please find enclosed herewith 100 copies of reply of Vidhan Sabha Question as mentioned above for necessary action at your end. Further, the copy of the same has also been sent through e-mail.

Yours faithfully,

Encl: As above


(A.L. MADAAN) 22.8.19

Dy. Secretary (PWD/VS)

F.No.11(66)/PWD-II/V.S.Q/St.Q.No.55/2019/11013-14 Date- 22/08/19

Copy for information to:-

1. OSD to Hon'ble Minister (PWD)


(A.L. MADAAN) 22.8.19

Dy. Secretary (PWD/VS)

विभाग का नाम :- लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार
 विभाग का पता :- 5वाँ तल, बी-विंग, दिल्ली सचिवालय,
 इन्द्रप्रस्थ संपदा, नई दिल्ली-110002.

तारांकित प्रश्न संख्या: 55


दिनांक: 26.08.2019

प्रश्नकर्ता का नाम: श्री अजेश यादव

क्या लोक निर्माण विभाग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

| क्र० सं०. | प्रश्न | उत्तर |
|-----------|--|--|
| क | क्या यह सत्य है कि पिछले पांच वर्षों से भलस्वा डेयरी पशु-पालन डिस्पेंसरी रोड की हालत बहुत खरस्ता है; | भलस्वा डेयरी पशु-पालन डिस्पेंसरी रोड का लेवल गलियों के लेवल से नीचे होने के कारण एवं भलस्वा डेरी की इस सड़क के साथ सभी गलियों से अत्यधिक मात्रा में गोबर आकर नालो को ब्लाक कर देता है जिससे पानी पूरी तरह निकल नहीं पाता जिसके कारण सड़क की सतह बहुत से स्थानों पर क्षतिग्रस्त होती रहती है तथा जिसकी समय समय पर मरम्मत करा दी जाती है। |
| ख | लोक निर्माण विभाग द्वारा अब तक इस रोड की मरम्मत न कराने के कारण बताइए; | उपरोक्त 'क' में अवगत कराए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यालय द्वारा इस सड़क के निर्माण व पानी की निकासी के लिए आर.सी.सी. की सड़क एवम् नालो के निर्माण के लिये प्राक्कलन बनाकर वर्ष 2016-17 में सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए भेजा गया था परन्तु कुछ टिप्पणीयों के साथ प्राक्कलन को संशोधन हेतु मुख्य अभियंता कार्यालय से वापिस भेज दिया गया था। अत्यधिक वाहनो की आवाजाही के कारण आर.सी.सी. रोड के निर्माण में परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बिटुमिनस रोड बनाने का निर्णय लिया गया जिसका संशोधित अनुमान रु 2.96 करोड का है, जिसकी प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा एक माह में प्रदान कर दी जाएगी एवं निविदाएं 30.09.2019 तक आमंत्रित कर ली जाएंगी। |
| ग | क्या यह भी सत्य है कि स्वरूप नगर बुराड़ी रोड पर कोई जल निकासी व्यवस्था नहीं है; | स्वरूप नगर बुराड़ी रोड पर जल निकासी की व्यवस्था है परन्तु पुराने नाले ईटों द्वारा निर्मित होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इन नालों को पुनः आर.सी.सी. के बनाने की आवश्यकता है। |
| घ | भविष्य में इस क्षेत्र में जल निकासी प्रणाली बिछाने के लिए विभाग की कोई योजना है; और | लो.नि.वि. रोड सिविल अनुरक्षण मंडल (उत्तर) द्वारा आर.सी.सी. का नाला बनाने का प्राक्कलन रु 5.26 करोड का अनुमान बनाकर भेजा गया है, जिसकी प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति सक्षम अधिकारी द्वारा लगभग एक माह में प्रदान कर दी जायेगी एवं अक्टूबर माह में निविदा आमंत्रित कर ली जाएगी। |
| ड. | इस जल निकासी प्रणाली को कब तक बिछा दिया जाएगा? | सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद छः माह में जल निकासी प्रणाली ठीक करने का कार्य सम्भवतः करा दिया जायेगा। |

यह उत्तर माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग की स्वीकृति से जारी किया गया है।


21.8.19

(ए.एल मदान)

उप-सचिव, (लो०नि०वि०)
उप सचिव/Deputy Secretary

लोक निर्माण विभाग/Public Works Department
दिल्ली सचिवालय, दिल्ली/Delhi Secretariat, Delhi