



**STOP CORONA : Wash your Hands, Wear Mask, Maintain Social Distancing**

	<p><b>DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI</b> <b>OFFICE OF DIRECTOR (A &amp; P)</b> <b>VARUNALAYA PHASE-II</b> <b>KAROL BAGH, NEW DELHI-110005</b> <b>PHONE:- 011-23544794</b> <b>E-mail:- djbdirector@gmail.com</b></p>	
---	---	---

DJB/VS- B-2022 (4p:iis:7<sup>th</sup> LS)/ 07

Dated: 30.12.2021

To

Shri Niraj Aggrawal,  
Dy. Secretary, (Question Branch),  
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,  
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha<sup>Un</sup>/Starred Question No. 123 due for 04.01.2021.**


Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VI/2020-25/VSS/Ques. Branch/268 dated 25.12.2021 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.

  
(Arvind Kr. Kaushik)  
Director (Admn.& Personnel)

**A. K. Kaushik**  
Director (Admn. & Pers.)  
Delhi Jal Board  
Varunalaya Ph-II, K. Bagh,  
New Delhi-110005

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड  
 विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)  
 करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 123  
 दिनांक :- 04.01.2022  
 प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री शोएब इकबाल, विधायक  
 क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	मटियामहल विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति, विशेषकर शाम के समय अपर्याप्त रहती है, इसके समाधान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;	मटिया महल विधानसभा क्षेत्र में जल आपूर्ति विशेषकर शाम के समय अपर्याप्त रहने के सन्दर्भ में यह सूचित किया जाता है कि जब भी प्लांट से पानी की सप्लाई किसी कारणवश बाधित होती है, तब समस्या उत्पन्न होती है, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में पानी की लाइन में अपने तथा एल.डी.आई के कर्मचारियों द्वारा लीकेज दूढ़ने की प्रक्रिया जारी है तथा जो भी लीकेज मिल रही है उसकी तुरंत मरम्मत करवायी जा रही है। क्षेत्र में पानी की उचित सप्लाई के लिए चार स्थानों पर ऑनलाइन बूस्टर का निर्माण किया गया है।
ख)	वर्क ऑर्डर की स्वीकृति होने के बाद भी बोरिंग में विलंब का क्या कारण है;	बोरिंग के कार्य का वर्क आर्डर होने के बाद कार्य समय पर शुरू करने की कोशिश की जाती है, परन्तु कभी-कभी विभिन्न प्रतिबंधों जैसे कि प्रदूषण की वजह से जेनेरेटर चलाने पर रोक के कारण कार्य विलम्ब हो जाता है।
ग)	पंपसेट लगाने, उनके लिए बिजली के मीटर व अन्य आवश्यक फिटिंग्स व उनके रखरखाव में विलंब का क्या कारण है तथा विभिन्न स्थानों पर यूजीआर तथा पंप स्टेशनों पर पुराने ऑनलाइन बूस्टर पंपों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;	बोरिंग का कार्य समाप्त होने के बाद पंपसेट लगाने के लिए नए मीटर कनेक्शन के लिए आवेदन कर दिया जाता है तथा मीटर कनेक्शन मिलने के बाद पंपसेट चालू कर दिया जाता है। पम्प स्टेशनों पर पुराने ऑनलाइन बूस्टर पम्पों को बदलने का कार्य क्षेत्र में चार स्थानों पर कर दिया गया है।
घ)	क्या सुभाष पार्क के कोने पर वॉल्व को खोलने का तथा इस विधानसभा क्षेत्र में नए यूजीआर बनाने का कोई प्रावधान है ताकि मटिया महल क्षेत्र में जल आपूर्ति में सुधार हो सके; और	मटिया महल विधानसभा में पानी की आपूर्ति रामलीला ग्राउंड यूजीआर और दिल्ली गेट यूजीआर से की जाती है। सुभाष पार्क के कोने पर वॉल्व को खोलने या बंद करने तथा नया यूजीआर बनाने का कोई प्रावधान विचारणीय नहीं है।
ड)	पुरानी और क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों व पानी की लाइनों को बदलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि गंदे पानी की आपूर्ति को रोका जा सके?	पुरानी तथा क्षतिग्रस्त सीवर लाइनों व पानी की लाइनों को बदलने का कार्य निरंतर जारी है और जब भी किसी क्षतिग्रस्त लाइन का पता चलता है उसे बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है।

निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)  
 Director (Admn. & Pers.)  
 Delhi Jal Board  
 Varunlaya Ph-II, K. Bagh,  
 Delhi-110005