



**STOP CORONA : Wash your Hands, Wear Mask, Maintain Social Distancing**

	<p><b>DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI</b> <b>OFFICE OF DIRECTOR (A &amp; P)</b> <b>VARUNALAYA PHASE-II</b> <b>KAROL BAGH, NEW DELHI-110005</b> <b>PHONE:- 011-23544794</b> <b>E-mail:- djbdirector@gmail.com</b></p>	
---	---	---

DJB/VS- B-2022 (4p:iis:7<sup>th</sup> LS)/ 17

Dated: 30.12.2021

To

Shri Niraj Aggrawal,  
Dy. Secretary, (Question Branch),  
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,  
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha <sup>Un</sup> Starred Question No. 133 due for 04.01.2021.**


Sir,

Please refer to your letter No. F-11(B-1)VI/2020-25/VSS/Ques. Branch/268 dated 25.12.2021 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is concerned.

This issues with the approval of the competent authority.

Encl: As above.

  
**(Arvind Kr. Kaushik)**  
**Director (Admn.& Personnel)**  
**A. K. Kaushik**  
Director (Admn. & Pers.)  
Delhi Jal Board  
Varunalaya Ph-II, K. Bagh,  
New Delhi-110005

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड  
 विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)  
 करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 133  
 दिनांक :- 04.01.2022  
 प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री अजय महावर, विधायक  
 क्या माननीय जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

अ.क्र.	प्रश्न	उत्तर
क)	घोण्डा विधान सभा एसी-66 में दिल्ली जल बोर्ड सीवर के रख-रखाव में अप्रैल, 2020 से अब तक कितना व्यय हुआ है व भविष्य में जल बोर्ड सीवर रख-रखाव सम्बन्धी क्या-क्या योजना है;	घोण्डा विधानसभा एसी-66 में सीवर के रख-रखाव में अप्रैल 2020 से अब तक 175.00 लाख व्यय हुए हैं। भविष्य में सीवर रख-रखाव के लिए सीवर लाइनों की सफाई एवं सभी घरों में सीवर कनेक्शन लगाने की योजना है।
ख)	घोण्डा विधान सभा के यमुना विहार में जलभराव सम्बन्धी समस्या के समाधान के लिये क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं व इससे कब तक निजात मिलेगी;	घोण्डा विधानसभा के यमुना विहार में जलभराव संबंधी समस्या के समाधान के लिए बारिश के मौसम से पहले पूर्वी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकृत नालों की गाद निकालती व सफाई करती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में आवश्यकता अनुसार पानी निकालने के लिए पम्प लगाये जाते हैं।
ग)	यमुना विहार यूजीआर व उस्मानपुर यूजीआर की कुल क्षमता कितनी है और घोण्डा विधान सभा में कितना एमजीडी पानी उपयोग होता है व अन्य विधान सभाओं में कितना एमजीडी पानी इन यूजीआर से जाता है;	यमुना विहार यूजीआर की क्षमता 3.30 एम.जी. तथा उस्मानपुर यूजीआर की क्षमता 2.85 एम.जी. है। घोण्डा विधानसभा में लगभग 8 एम.जी.डी पानी उपयोग होता है। इन दोनों यूजीआर से मुस्तफाबाद एसी-69 में 1 एम.जी.डी, गोकलपुरी एसी-68 में 1 एम.जी.डी, बाबरपुर एसी-67 में 1 एम.जी.डी तथा सीलमपुर एसी-65 में 3.50 एम.जी.डी पानी जाता है।
घ)	खजूरी चौक से तीसरे पुश्ते तक पानी की एक ही पाइपलाइन कब तक डाली जायेगी, जिससे पानी की बर्बादी रोकी जा सके;	खजूरी चौक से तीसरा पुश्ता उस्मानपुर तक पानी की एक लाइन डालने के लिए सर्वे का कार्य चल रहा है। उसके पश्चात लाइन डालने का प्रस्ताव बनाया जायेगा। यह कार्य अगले 6 महीने में करा दिया जायेगा।
ड.)	घोण्डा और आसपास की विधान सभाओं में सीवर ओवरफ्लो की भारी समस्या के समाधान हेतु एसपीएस-1 व एसपीएस-2 क्षमता कब तक बढ़ाई जाएगी; और	अ) वर्तमान में, घोण्डा- 1 एस.पी.एस. की क्षमता 13.4 MGD हैं, जबकि वर्तमान में लगभग 8-9 MGD के बीच पम्पिंग होती है। ब) वर्तमान में, घोण्डा- 2 एस.पी.एस. की क्षमता 27.1 MGD हैं, जबकि वर्तमान में लगभग 14 MGD पम्पिंग होती है। अतः इनकी क्षमता बढ़ने की आवश्यकता नहीं है। (नोट: उपरोक्त दोनों एस.पी.एस. का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है।)
च)	घोण्डा विधान सभा में जर्जर हो चुके सीवर मेन होलों का निरीक्षण करवाकर इनकी मरम्मत कब तक कर दी जाएगी?	जर्जर हो चुके सीवर मेन होल की मरम्मत का कार्य आवश्यकतानुसार समय-समय पर निरन्तर चलता रहता है।

निदेशक (प्रशासन एवं कार्मिक)  
 K. Kaushik  
 Director (Admn. & Pers.)  
 Delhi Jal Board  
 Varunatalaya Ph-II, K. Bagh,  
 New Delhi-110005